

Протокол испытаний № 6868/В/02,05/567.1 от 05.05.2017 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/  
Рашпилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90

№ РОСС RU.0001.511928. Выдан 24.01.2017 г.

Место проведения испытаний:

Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26, тел\факс  
(86137) 3-87-53

Утверждаю:

Руководитель ИЛЦ

Армавирского филиала ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае"

М.П.

Т.А. Сухова



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ

№ 6868/В/02,05/567.1 от 05.05.2017 г.

Заказчик: МУП "Советское МКХ".

Юридический адрес заказчика: Новокубанский район, ст. Советская, ул. Красноармейская, 10.

Наименование предприятия/объекта: МУП "Советское МКХ", резервуар-накопитель, хим. склад.

Фактический адрес отбора пробы: Новокубанский район, ст. Советская.

Принадлежность водопровода: ведомственный

№ акта отбора пробы: 567

Кем отобрана проба: Помощником врача Такаевой Н.А.

Дата и время отбора проб: 03.05.2017г. с 12:00 по 12:10

Дата и время доставки проб: 03.05.2017 г. 14:00

Основание: Договор

НД на отбор проб: ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Код пробы: 6868/В/02,05/567.1

Вид источника: Водопровод

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр резервуара.

Температура воды при отборе пробы: 6 °С



Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



## Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
мутность	ГОСТ 3351-74	мг/дм <sup>3</sup>	не более 1,5	1,28+/-0,26
Запах при 20 и 60 град Ц.	ГОСТ 3351-74	балл	не более 2	16 хлорн. 16 хл
привкус	ГОСТ 3351-74	балл	не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20	6,7+/-2,0
Параметры микроклимата (Т)	Сан ПиН 2.2.4.548-96	град С	20-28	22,5
Параметры микроклимата (W)	СанПиН 2.2.4.548-96	%	15-75	19
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	°Ж	не более 7,0	5,45+/-0,82
Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013	мгО <sub>2</sub> /л	не более 5,0	1,48+/-0,30
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97		6-9	7,53+/-0,43
Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	мг/л	не более 1000	442,0+/-53,0
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Т.А. Сухова				
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	не более 50	1
Параметры микроклимата (Т)	Инс-я к гигр. психрометрич.	град.С	+18-+27	+21.3
Параметры микроклимата (W)	Инс-я к гигр. психрометрич.	%	не более 80	64
Заведующая микробиологической лабораторией  Л.Н. Прокофьева				

Дата начала испытаний: 03.05.2017 Дата окончания испытаний: 05.05.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: Водопровод МУП "Советское МКХ", доставка: сумка-холодильник, автотранспорт. Заявление от 10.02.2017 г, ИНН 2372001880, КПП 237301001, ОГРН 1122372000409.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Лаборант  Е.П. Гридина



Орган инспекции  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015 г.

«Утверждаю»  
Главный врач  
Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае»

В.А. Ручкин  
Подпись МП



Гигиеническая оценка

№ 3524/25 « 11 » 05 2017 года

к протоколу лабораторных испытаний (измерений) № 6868/В/02,05/567.1

от 05.05.2017г.

Результаты исследований образца воды питьевой соответствуют требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследуемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач

Романов Е.В.



Протокол испытаний № 6872/В/02,05/574.1 от 04.05.2017 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Гоголя/  
Рашпилевская, 56/1//61/1, т. 8-(861)-267-34-02, 262-73-90

Место проведения испытаний:

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 26, тел/факс  
(86137) 3-87-53

№ РОСС RU.0001.511928. Выдан 24.01.2017 г.

Утверждаю:

Руководитель ИЛЦ

Армавирского филиала ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае"

М.П. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Т.А. Сухова

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

воды питьевой

№ 6872/В/02,05/574.1 от 04.05.2017 г.

Заказчик: МУП "Советское МКХ".

Юридический адрес заказчика: Новокубанский район, ст. Советская, ул. Красноармейская, 10.

Наименование предприятия/объекта: МУП "Советское МКХ", в/колонка.

Фактический адрес отбора пробы: Новокубанский район, ст. Советская, ул. Восточная.

Принадлежность водопровода: ведомственный

№ акта отбора пробы: 574

Кем отобрана проба: Помощником врача Такаевой Н.А.

Дата и время отбора проб: 03.05.2017г. с 13:20 по 13:30

Дата и время доставки проб: 03.05.2017 г. 14:00

Основание: Договор

НД на отбор проб: ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Вид ответственности за

выполнение протокола

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.